



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 486822

Processo:	2910980	CNPJ:	21.388.402/0001-85	(AIS 13)
Razão social:	ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, PATRIMONIO HISTORICO EDUCACIONAL E			
Classificação:	D1-2101 : Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
Logradouro:	R. BIQUARA, 29. PRAIA DO PRESIDIO. AQUIRAZ/CE. CEP 61.700-000			
Área total construída:	302,53 m ²	Altura:	3 m	
Área do terreno:	6.000 m ²			
Solicitante:	CARLOS ANTONIO MARIANO PEREIRA			
Bloco(s)	Unidade(s)	Pavimento(s)	Área Parcial	
1	1	1	302,53 m ²	

A Edificação foi vistoriada e se encontra APROVADA de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará. A CONFORMIDADE se deve ao cumprimento das seguintes exigências:

- Extintores
- Iluminação de Emergência
- Saídas de Emergência
- Sinalização de Emergência

Validade: 27/02/2029

- I. Os sistemas de segurança contra incêndio e pânico foram inspecionados pelo Bombeiro Militar Fiscal abaixo identificado e se encontravam válidos e em condição de funcionamento.
 - II. A observância das normas de segurança, a validade dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e manutenção da condição de funcionamento destes são de inteira responsabilidade do representante e/ou proprietário da edificação.
 - III. A alteração da estrutura física aqui encontrada nesta data sem o devido processo legal junto a esta coordenadoria automaticamente invalidará este certificado.
 - IV. A edificação em que haja recarga de veículos eletrificados deverá ter atualização de projeto técnico de segurança contra incêndio no prazo máximo de 01 (um) ano bem como vistoria técnica, contado a partir da data de publicação de Norma Técnica específica que regulamenta e especifique as condições e requisitos de segurança, instalação e manutenção aplicáveis a veículos eletrificados.**
- Nota: outros itens de irregularidades poderão ser verificados em virtude de nova vistoria técnica, mesmo que a edificação possua certificado de conformidade dentro do prazo de validade.

Fortaleza, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025.

Vistoriador: Orialy Tavares de Queiroz - 3º SGT BM
Supervisor: Marcos Antonio Silva Gomes - TEN CEL BM
Coordenador: JOEL DE ABREU NOBRE - TEN CEL BM



COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI
Avenida Borges de Melo, 690, complexo CISP, Parreão, Fortaleza-CE, CEP 60415-510
<https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <https://certificacao.bombeiros.ce.gov.br/acompanhamento>
Gerado em 28/02/2025 22:37:45



CERTIFICADO Nº: 486822

VALIDADE: 27/02/2029

CNPJ: 21.388.402/0001-85

PROCESSO Nº: 2910980

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE,
PATRIMONIO HISTORICO EDUCACIONAL E DIFUSAO DA CULTURA DE
AQUIRAZ

ENDEREÇO: R. BIQUARA, 29. PRAIA DO PRESIDIO. AQUIRAZ/CE. CEP 61.700-000



COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI

Avenida Borges de Melo, 690, complexo CISP, Parreão, Fortaleza-CE, CEP 60415-510

<https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <https://certificacao.bombeiros.ce.gov.br/acompanhamento>

Gerado em 28/02/2025 22:37:45